



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСК СЕРВИС»

АКТ № 1308

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

«10» 10 2010 г.

Договор № 2008 от 08.10.2008

Комиссия в составе:

Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство):

Мастер Жилищно-коммунального хозяйства ООО УК «ТрансМисСервис» Коновалов А.А. (ИР/100 от 01.08.10)
должность, наименование организации, Ф.И.О.
отв. за газовое хозяйство № приказа о назначении

Представитель(ли) организации ООО «АСК Сервис»

Специалист, ответственный за производство работ по ремонту вент. каналов Ветлов Е.А., Устинович Илья Игоревич
должность(ти), Ф.И.О.
президент Добринов Д.А.
 провела первичную проверку технического состояния каналов в помещениях: кухне
(первичную/периодическую) указать наименование объекта

вент. каналов (вентиляционных, дымовых)

назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка

по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Прогрессивная 11

цель проверки: квартиры с 1 по 10 (включительно) пригодности к эксплуатации
пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов

ПП-К-10 м.к.
наименование и тип газовых приборов

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение канала (м ²)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1	вент. канал	кирпич	0,140	кухня кв. № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В кв. № 11 доступ не предоставлен	очищен	норма	норма
2	вент. канал	металл	0,150	кухня кв. № 2, 3	очищен	норма	норма

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов, см

Наличие в нижней части дымовых каналов карманов глубиной не менее 25 см и люков для чистки

- только в кухне -
обеспечена/не обеспечена, указать величину, см, если не обеспечена, указать помещения

- вент. каналы -
имеются/отсутствуют, если отсутствуют, указать помещения
- в вент. каналах предусмотрены решетки

дымовые каналы обособленные и
дымы, за исключением

указать помещения, в которых не обозначена обособленность и герметичность

металлические соединительные трубы
находятся в исправном состоянии и имеют
не более 3-х поворотов, их присоединение
соответствует нормативным требованиям

трубы от газовых приборов не
если имеется нарушения, указать

Суммарная длина участков соединительных
труб менее 3-х метров

всего нет
да/нет, если есть отступления, указать помещения

Дымовые трубы и выходы вент. каналов
находятся вне зоны ветрового подпора

да/нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения

Наличие изменений проекта

нет/есть указать какие

Примечания:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

вент. каналы

(вентиляционные, дымовые)

каналы в
помещениях:

кухне

наименование объекта

перечислить помещения

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации

нет

под газ, жидкое топливо, твердое топливо

каналы в
помещениях:

(вентиляционные, дымовые)

наименование объекта

перечислить помещения

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям, газовые приборы

не могут быть подключены, должны быть отключены

Срок действия акта

В соответствии с Постановлением правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г.

период, в течение которого акт действителен

Представитель заказчика

Козлов
подпись

Козлов И.И.
Ф.И.О.

10.10.2010
дата

Представитель(ли) организации



СК Сервис

[Signature]
подпись

Семанов Е.А.
расшифровка подписи

[Signature]
подпись

Родриков Д.А.
расшифровка подписи

Ответственный за ремонтные работы:

[Signature]
подпись

Семанова А.Ю.
расшифровка подписи

Ответственный за газовое хозяйство:

[Signature]
подпись

Коновалов А.А.
расшифровка подписи